Раскрытие информации
ООО «Югстрой-Электросеть»
2020 год

Отчетный период:

Январь-Декабрь

Раскрытие информации, включая сроки размещения, осуществляется согласно Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

1

Информация раскрывается в соответствии с **п.12 пп.А** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»		
Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение (в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществлялась аудиторская проверка)		
Бухгалтерская отчетность размещена на сайте комапнии и доступна по ссылкам:	За 2015 год:	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2015/02/Бухгалтерская-отчетность-за-2015г.pdf
	За 2016 год:	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2016/01/Buhgalterskij-balans-za-2016-god.pdf
	За 2017 год:	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2018/05/buhotchetnost-JuSJeS-za-2017-god.pdf.
	За 2018 год:	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2019/05/Buhgalterskaja-otchetnost-za-2018-god-JuSJeS.pdf
	За 2019 год:	https://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2020/05/Buhgalteskaja-otchetnost-JuSJeS-za-2019-g..pdf

Информация раскрывается в соответствии с **п.12 пп.Б** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»		
Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг)		
Отчеты о затратах размещены на сайте комапнии и доступны по ссылкам:	За 2015 год:	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2015/02/Отчет-о-затратах-Югстрой-Электросеть-за-2015-год.pdf
	За 2016 год:	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2016/01/Otchet-o-zatratah-Jugstroj-Jelektroset-za-2016-god-1.pdf
	За 2017 год:	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2018/04/Otchet-o-zatratah-za-2017god-Jugstroj-Jelektroset.pdf
	За 2018 год:	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2019/04/Otchet-o-zatratah-za-2018-god-JuSJeS.pdf
	За 2019 год:	https://yugstroyset.ru/raskrytie-informacii/dannye-za-2019-god/

2.1.

Информация раскрывается в соответствии с **п.12 пп.Б** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
в случае применения метода доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов в отношении субъектов рынков электрической энергии:
Метод доходности инвестированного капитала при государственном регулировании тарифов не применяется.

3

Информация раскрывается в соответствии с **п.12 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»		
Предложение о размере цен (тарифов), долгосрочных параметров регулирования (при применении метода доходности инвестированного капитала или метода долгосрочной необходимой валовой выручки), подлежащих регулированию в соответствии с Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178		
Предложения о размере цен (тарифов) долгосрочных параметров регулирования размещены на сайте компании и доступны по ссылкам:	На 2017 год:	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2014/10/Уточненное-предложение-о-тарифах-на-2017г.-Югстрой-Электросеть.pdf
	На 2018 год:	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2014/10/Predlozhenie-o-tarifah-na-2018g.-JuSJeS-s-korrektirovkoj-ot-3.11.2017.pdf
	На 2019 год:	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2018/04/Predlozhenie-o-tarifah-na-2019g.-JuSJeS-ot-19.04.2018.pdf
	На 2020 год:	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2019/04/Predlozhenie-o-tarifah-JuSJeS-na-2020-god.pdf
	На 2021 год:	https://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2020/04/Predlozhenie-o-tarifah-JuSJeS-na-2021-god.pdf

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.А** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование (далее - регулируемые товары (работы, услуги)), включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов

Индивидуальные тарифы

Долгосрочные параметры для компании ООО «Югстрой-Электросеть» впервые утверждены приказом РЭК-департамента от 28.12.2015г. №82/2015-Э. Приказ размещен на сайте компании и доступен по ссылке:	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2016/01/Приказ-РЭК-по-тарифам-на-передачу-Югстрой-Электросеть-на-2016г..pdf
Тарифы на передачу по сетям ООО «Югстрой-Электросеть» на 2020 год в рамках долгосрочного периода регулирования (2019-2023гг.) утверждены приказом Региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края (далее РЭК – департамент) от 25.12.2019 № 38/2019-э. Приказ размещен на сайте компании и доступен по ссылке:	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2019/12/Prikaz-RJeK-ot-25.12.2019-38-2019-je-Individualnye.pdf

Ниже справочно приведены индивидуальные тарифы для ООО "Югстрой-Электросеть" на 2020 год

1 полугодие			2 полугодие		
Двухставочный тариф		Одноставочный тариф	Двухставочный тариф		Одноставочный тариф
Ставка на содержание электрических сетей	Ставка на оплату технологического расхода (потерь)		Ставка на содержание электрических сетей	Ставка на оплату технологического расхода (потерь)	
Руб./МВт*Мес.	Руб./МВт*ч	Руб./кВт*ч	Руб./МВт*Мес.	Руб./МВт*ч	Руб./кВт*ч
124 793,54	412,96	1,00630	124 793,54	412,96	1,00630

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.А** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»	
Информация о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование (далее - регулируемые товары (работы, услуги)), включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов	
Котловые тарифы	
Котловые (единые) тарифы на передачу на 2020г. для расчетов между потребителями электроэнергии (их сбытовыми компаниями) и сетевыми организациями региона установлены приказом Региональной энергетической комиссии – департамента цен и тарифов Краснодарского края от 27.12.2019г. № 44/2019-э. Приказ размещен на сайте компании и доступен по ссылке	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2020/01/Prikaz-RJeK-ot-27.12.2019-44-2019-je-Kotlovye.pdf
Ставки платы за технологическое присоединение к сетям	
На 2020 год ставки платы за технологическое присоединение к сетям для территориальных сетевых организаций, в том числе для ООО "Югстрой-Электросеть", утверждены приказом РЭК - департамента от 25.12.2019г. № 40/2019-э. Приказ размещен на сайте компании и доступен по ссылке:	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2019/12/Prikaz-RJeK-ot-25.12.2019-40-2019-je-TEHPRIS.pdf

В части технологического присоединения к сетям ООО «Югстрой-Электросеть» приказом утверждены:
Приказом утверждены:
– плата для заявителей до 15 кВт включительно – п. 1 Приказа;
– ставка платы, не включающая в себя строительство и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства, для уровня напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой максимальной мощности менее 8900 кВт (С1, руб. за одно присоединение и С max N , руб./кВт) – п. 3 Приказа и приложение № 1 Приказа;
– стандартизированные тарифные ставки платы в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных и кабельных линий электропередачи на соответствующем уровне напряжения, в расчете на 1 км линий (руб./км) С2,i, С3,i в соответствии – п. 4 Приказа и приложение № 2Приказа;
– ставки платы за единицу максимальной мощности в части расходов на строительство и реконструкцию воздушных и кабельных линий электропередачи на соответствующем уровне напряжения, в расчете на 1 км линий (руб./кВт) С maxN,i, С3 maxN,i в соответствии – п. 5 Приказа и приложение № 3 Приказа;

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.А** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
Информация о ценах (тарифах) на товары (работы, услуги) субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование (далее - регулируемые товары (работы, услуги)), включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов
– стандартизированные тарифные ставки платы на покрытие расходов на строительство и реконструкцию пунктов секционирования (реклоузеров, распределительных пунктов, переключательных пунктов) на соответствующем уровне напряжения (С4,i, руб./шт.) и ставки платы за единицу максимальной мощности (С maxN,i, руб./кВт) в соответствии – п. 6 Приказа и приложение № 4 Приказа; – стандартизированные тарифные ставки платы на покрытие расходов на строительство и реконструкцию трансформаторных подстанций (ТП), за исключением распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (С5, руб./кВт) в соответствии – п. 7 Приказа и приложение № 5 Приказа; – стандартизированные тарифные ставки платы на покрытие расходов на строительство и реконструкцию распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ (С6, руб./кВт) в соответствии – п. 8 Приказа и приложение № 6 Приказа; – стандартизированные тарифные ставки платы на покрытие расходов на строительство и реконструкцию подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС) (С7, руб./кВт) в соответствии – п. 9 Приказа и приложение № 7 Приказа; – формулы определения размера платы, исходя из утвержденных ставок платы – п. 10 Приказа. Для ситуаций, не попадающих под действие Приказа может быть утверждена плата за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

5

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Б** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
Информация о расходах, связанных с осуществлением технологического присоединения, не включаемых в плату за технологическое присоединение (и подлежащих учету (учтенных) в тарифах на услуги по передаче электрической энергии), с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов, содержащего информацию о размере таких расходов
За период от начала деятельности по передаче электроэнергии до 2020 года включительно, по нашей сетевой компании РЭК-департаментом соответствующие расходы не учитывались и в решениях не отражались.

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.В** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»		
Информация о расходах на строительство введенных в эксплуатацию объектов электросетевого хозяйства для целей технологического присоединения и реализации иных мероприятий инвестиционной программы, на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий		
Информация о прогнозных сведениях о расходах за технологическое присоединение на очередной календарный год - для территориальных сетевых организаций размещена на сайте компании и доступна по ссылкам:	На 2017 год	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2014/10/Предложение-по-ставкам-на-техприс2017_Югстрой.pdf
	На 2018 год	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2014/10/Predlozhenie-po-stavkam-na-tehpris2018_Jugstroj.pdf
	На 2019 год	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2018/10/Predlozhenie-po-stavkam-na-tehpris-2019_Jugstroj.pdf
	На 2020 год	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2019/10/Rashody-na-str-vo-i-TehPris-dlja-stavok-na-2020.pdf
	На 2021 год	https://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2020/10/Informacija-po-rashodam-na-TehPris-na-2021.pdf

Информация о решении органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов об установлении единых для всех территориальных сетевых организаций на территории субъекта Российской Федерации стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций раскрыта в Пункте 19 а «О ценах (тарифах) на товары, работы и услуги субъектов естественных монополий, в отношении которых применяется государственное регулирование (далее - регулируемые товары, работы и услуги), включая информацию о тарифах на услуги по передаче электрической энергии и размерах платы за технологическое присоединение к электрическим сетям на текущий период регулирования, с указанием источника официального опубликования решения регулирующего органа об установлении тарифов».

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

о балансе электрической энергии и мощности, в том числе об отпуске электроэнергии в сеть и отпуске электроэнергии из сети сетевой компании по уровням напряжений, используемым для ценообразования, потребителям электрической энергии и территориальным сетевым организациям, присоединенным к сетям сетевой организации, об объеме переданной электроэнергии по договорам об оказании услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации в разрезе уровней напряжений, используемых для ценообразования, а также о потерях электроэнергии в сетях сетевой организации в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения, используемым для целей ценообразования;

Фактический баланс электроэнергии за 2018 год, тыс.кВт.ч					
	Всего	ВН	СН-1	СН-2	НН
Прием в сеть	247 691,43	86 599,04	4 177,53	156 914,87	
Потери ЭЭ	27 295,60		119,06	13 535,04	13 641,50
Норматив потерь	11,02				
Отпуск из сети	220 395,84		3 697,86	82 152,85	134 545,13

Плановый баланс электроэнергии за 2019 год, тыс.кВт.ч (утверждено РЭК-департаментом)					
	Всего	ВН	СН-1	СН-2	НН
Прием в сеть	247 496,34	86 530,82	4 174,24	156 791,27	
Потери ЭЭ	29 194,34		127,34	14 476,56	14 590,43
Норматив потерь	11,80				
Отпуск из сети	218 302,00		3 662,73	81 372,37	133 266,90

о затратах на оплату потерь, в том числе о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях, об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь, о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования, о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости, а также о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения;

Затраты на оплату потерь		
Утв.РЭК-департамент на 2016г.	млн.руб	34,107
Факт ТСО за 2016г.		25,033
Утв.РЭК-департамент на 2017г.		33,491
Факт ТСО за 2017г.		25,603
Утв.РЭК-департамент на 2018г.		43,812
Факт ТСО за 2018г.		50,248
Утв.РЭК-департамент на 2019г.		92,431
Утв.РЭК-департамент на 2020г.		102,21

Норматив потерь	
Утв.норматив потерь на 2017 год	12,94%
Фактический норматив потерь в 2017 году	11,98%
Утв.норматив потерь на 2018 год	12,94%
Фактический норматив потерь в 2018 году	13,09%
Утв.норматив потерь на 2019 год	11,80%
Фактический норматив потерь в 2019 году	11,02%
Утв.норматив потерь на 2020 год	11,80%

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»	
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:	
о затратах на оплату потерь, в том числе о затратах сетевой организации на покупку потерь в собственных сетях, об уровне нормативных потерь электроэнергии на текущий период с указанием источника опубликования решения об установлении уровня нормативных потерь, о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования, о закупке сетевыми организациями электрической энергии для компенсации потерь в сетях и ее стоимости, а также о размере фактических потерь, оплачиваемых покупателями при осуществлении расчетов за электрическую энергию по уровням напряжения;	Программа снижения потерь Отчеты о выполнении программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в сфере электроснабжения за 2019 год (шаблоны PROG.ESB.EE.3.23.Y в системе ЕИАС за 2016-2019 годы) размещены на сайте компании по ссылке: https://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2020/02/Otchet-po-jenergosberezheniju-za-2019-god-JuSJeS.pdf
о перечне зон деятельности сетевой организации с детализацией по населенным пунктам и районам городов, определяемых в соответствии с границами балансовой принадлежности электросетевого хозяйства, находящегося в собственности сетевой организации или на ином законном основании;	Трансформаторные подстанции и линии электропередачи расположены в г.Краснодар, г.Крымск, г. Анапа (Джигинка, Джемете), п. Лазаревское, п. Джубга
о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше;	По центрам питания 35 кВ и выше, а именно ПС "Апрельская" 35/6 кВ свободная трансформаторная мощность отсутствует, соответственно по данному центру отсутствует техническая возможность технологического присоединения.
о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения	По подстанциям до 35 кВ производится инвентаризация АРБП с присоединенными потребителями электроэнергии и смежными сетевыми организациями. После завершения инвентаризации объем свободной трансформаторной мощности, а так же наличие/отсутствие возможности технологического присоединения будут уточнены.

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

- о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
- об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;

Аварийные отключения в сетях ООО «Югстрой-Электросеть» за 2020 год

Месяц	Аварийное отключение		Что отключилось		Включение в работу		Недоотпуск эл/эн (тыс.кВт-ч)
	Дата	Время	Аварийно отключенный объект, повлекший отключения в сети ООО "Югстрой-Электросеть"	Отключенные объекты сети ООО "Югстрой-Электросеть" (ввиду отключения объектов, указанных в столбце 4)	Дата	Время	
1	2	3	4	5	6	7	8
Январь	10.01.2020	02-39	РП-73 РУ-10 кВ яч.11 ВВ-11	ТП 10 (10.5) кВ РП-10, ТП-642,383	10.01.2020	03-29	0,17.
Январь	19.01.2020	22-50	РП-2166 РУ-10 кВ ВВ-10 кВ яч 4	ТП 10 (10.5) кВ 2196;2197;2285;2384;2385;2386;22387	20.01.2020	00-30	0,89
Январь	21.01.2020	20-38	РП-А10 РУ-10кВ яч.18 ВВ-18	ТП 10 (10.5) кВ ТП А17,А15,А16,А-24,А-26	21.01.2020	22-18	0,43
Январь	22.01.2020	21-37	ВЛ-10 кВ ВК-5	ТП 10 (10.5) кВ ТП-493	22.01.2020	22-42	0,09
Январь	23.01.2020	05-50	ВЛ 10 кВ ХЛ-8	ТП 10 (10.5) кВ 50, 1848п, 35	23.01.2020	09-38	1,31
Январь	28.01.2020	12-13	РП-2055 РУ-10кВ яч.7	РП 10 (10.5) кВ РП-2765,3031,2727, ТП-Л.Б.,2341,2342,16	28.01.2020	13-48	1,53
Январь	29.01.2020	13-44	РП-2055 РУ-10 кВ яч.15 ВВ-15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2057,2124	29.01.2020	15-14	0,93
Февраль	11.02.2020	18-05	ПС 110кВ Джеметэ ф. ДМ-48	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1143	11.02.2020	18-10	0,004
Февраль	19.02.2020	14-13	РП-73 РУ-10 кВ яч.19 ВВ-19	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1889, 1904, 2176, 1905, 1906, 2159, 1891	19.02.2020	14-46	0,473
Февраль	23.02.2020	00-15	ПС 110 кВ Северо-Восточная ВВ-10 СВ-311	ТП 10 (10.5) кВ РП-2166,10,2799.ТП-2847,2846,41,ТСН-3,55,2797,2798,КНС-2,2800,2801,2802,2844,2845,2850,2851,2817,2818,2819,2820,2816,2384,2197,2196,2385,2386,2387,2285.	23.02.2020	02-38	2,115

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

- о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
- об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;

Аварийные отключения в сетях ООО «Югстрой-Электросеть» за 2020 год

Месяц	Аварийное отключение		Что отключилось		Включение в работу		Недоотпуск эл/эн (тыс.кВт-ч)
	Дата	Время	Аварийно отключенный объект, повлекший отключения в сети ООО "Югстрой-Электросеть"	Отключенные объекты сети ООО "Югстрой-Электросеть" (ввиду отключения объектов, указанных в столбце 4)	Дата	Время	
1	2	3	4	5	6	7	8
Февраль	24.02.2020	22-29	ВЛ-10 кВ ВК-5	ТП 10 (10.5) кВ ТП-393, ТП-493	25.02.2020	00-03	1,413
Февраль	26.02.2020	09-14	ТП-1812 РУ-10 кВ ячейка 9 ВВ-9 1810 яч.6	ТП 10 (10.5) кВ 1812,1811,2190,1897	26.02.2020	10-43	0,9.
Март	09.03.2020	23-35	РП-А-10 РУ-10 кВ ВВ-1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-А18,А19,А22,А23,2145(по 1с.ш.10кВ)	10.03.2020	01-40	0,32
Март	11.03.2020	08-27	ПС 110 кВ Джигинская ВЛ 10 кВ ДГ-1А	ТП 10 (10.5) кВ 1;4;5	11.03.2020	09-00	0,003
Март	13.03.2020	01-49	ПС 110 Тонкий Мыс ВВ-10 кВ Ф-ТМ-19	ПС 110 кВ РП-1965, ТП-1966,2618	13.03.2020	03-01	0,31.
Март	13.03.2020	09-40	ВЛ 10 кВ ХЛ-8	ТП 10 (10.5) кВ 50,1848,35	13.03.2020	11-15	0,16.
Март	28.03.2020	01-20	РП-2055 РУ-10кВ яч.7	РП 10 (10.5) кВ РП-2765,3031,2727, ТП-Л.Б.,2341,2342,16	28.03.2020	04-20	2,91
Апрель	01.04.2020	23-01	РП-2055 РУ-10 кВ яч.2 КЛ 10 кВ ТП-2057 яч.8	ТП 10 (10.5) кВ 2057,2124	02.04.2020	01-00	0,035
Апрель	19.04.2020	14-15	РП-А-10 РУ-10 кВ ВВ-13	ТП 10 (10.5) кВ ТП-А18, А 19, А22, А 23, 2145(по 2с.ш.10кВ)	19.04.2020	16-30	0,4
Апрель	23.04.2020	17-26	ТП-819п	ТП 6 (6.3) кВ 13п	23.04.2020	21-15	0,65

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

- о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
- об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;

Аварийные отключения в сетях ООО «Югстрой-Электросеть» за 2020 год

Месяц	Аварийное отключение		Что отключилось		Включение в работу		Недоотпуск эл/эн (тыс.кВт-ч)
	Дата	Время	Аварийно отключенный объект, повлекший отключения в сети ООО "Югстрой-Электросеть"	Отключенные объекты сети ООО "Югстрой-Электросеть" (ввиду отключения объектов, указанных в столбце 4)	Дата	Время	
1	2	3	4	5	6	7	8
Май	25.05.2020	13-26	ПС 110 Северо-Восточная ф. СВ-311	ТП 10 (10.5) кВ РП-2166, 2799, 2384, 2197, 10, ТП-55, 2797, 2798, 2847, 62, 5846, 41, 2800, 2801, 2844, 2845, 2850, 2851, 2816, 2820, 2819, 2818, 2817, 2385, 2386, 2387, 2285, 2196	25.05.2020	15-04	4,89

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

- о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
- об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;

Аварийные отключения в сетях ООО «Югстрой-Электросеть» за 2020 год

Месяц	Аварийное отключение		Что отключилось		Включение в работу		Недоотпуск эл/эн (тыс.кВт-ч)
	Дата	Время	Аварийно отключенный объект, повлекший отключения в сети ООО "Югстрой-Электросеть"	Отключенные объекты сети ООО "Югстрой-Электросеть" (ввиду отключения объектов, указанных в столбце 4)	Дата	Время	
1	2	3	4	5	6	7	8
Июнь	05.06.2020	09-57	ПС 35 кВ хутор Ленина ф. ХЛ-8	ТП 10 (10.5) кВ 50,35,1848	05.06.2020	10-20	0,08
Июнь	07.06.2020	14-30	ПС 110 Джемете ф-ДМ-48	ТП 10 (10.5) кВ 1143	07.06.2020	16-00	0,05
Июнь	07.06.2020	17-30	КЛ 10 кВ РП-935п яч.8 - ТП-936п яч.5	ТП 10 (10.5) кВ 935п, РП-10, 940п	07.06.2020	18-30	0,086
Июнь	08.06.2020	06-25	ПС 110 Анапская КЛ 10 кВ АП-6.	ТП 10 (10.5) кВ ТП-А18, А19, А20, А21, А22, А23, А24, А25, А26, А28, А15, А16, А17, 2145п	08.06.2020	08-10	1,36
Июнь	10.06.2020	11-59	КЛ 10 кВ АП-21 ПС 110 кВ Анапская	ТП 10 (10.5) кВ А18, 2145п, А19, А20, А21, А22, А23, А24, А25, А26, А27, А28, А15, А16, А17	10.06.2020	12-53	1,57.
Июнь	15.06.2020	18-10	КЛ 10 кВ ОБД-101	ТП 10 (10.5) кВ 1869, 1870, 1810, 1812, 2190, 1897, 1811, 1838, 2187, 2188, 2189, 2249, 2659, 2660, 2661	15.06.2020	20-10	3,11.
Июнь	19.06.2020	05-25	ПС 220 кВ Витаминкомбинат ВВ-10 ВК-19	ТП 10 (10.5) кВ 1890, 2765, 1891, 1905, 2159, 1906, 1889, 1904, 2176, 2181, 65, 2805, 2717, 54, 51, 1810, 642	19.06.2020	07-40	2,33
Июнь	19.06.2020	13-12	ПС 110 кВ Джигинская ВМ-10 ДГ-2А.	ТП 10 (10.5) кВ 1, 2, 3	19.06.2020	15-05	0,16
Июнь	19.06.2020	18-24	ПС 110 Джемете ф-ДМ-48	ТП 10 (10.5) кВ 1143	19.06.2020	21-10	0,2.

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

- о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
- об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;

Аварийные отключения в сетях ООО «Югстрой-Электросеть» за 2020 год

Месяц	Аварийное отключение		Что отключилось		Включение в работу		Недоотпуск эл/эн (тыс.кВт-ч)
	Дата	Время	Аварийно отключенный объект, повлекший отключения в сети ООО "Югстрой-Электросеть"	Отключенные объекты сети ООО "Югстрой-Электросеть" (ввиду отключения объектов, указанных в столбце 4)	Дата	Время	
1	2	3	4	5	6	7	8
Июль	06.07.2020	19-54	ПС 110 кВ ОБД В-10 КЛ-10 кВ ОБД-202	ТП 10 (10.5) кВ 1869,1870,1812,1810,2190,1897,1811,1838,2187, 2188,2249,2189,2659,2660,2661,1993,2348,2349, 2186	06.07.2020	23-45	6,6.
Июль	07.07.2020	00-43	ПС 110 кВ ОБД В-10 ОБД-101	ТП 10 (10.5) кВ 1869,1870,1810,1812,2190,1811,1897,1838,2187, 2188,2249,2189,2659,26602661	07.07.2020	03-05	3,7.
Июль	07.07.2020	16-38	КЛ 10 кВ РП-2166 яч.15 - РП-10 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ 2197, 2384, 2196	07.07.2020	18-25	1,42.
Июль	07.07.2020	16-38	КЛ 10 кВ РП-2166 яч.15 - РП-10 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ 2037	07.07.2020	23-39	13,6
Июль	14.07.2020	23-15	ТП 2471 ВВ-11	ТП 10 (10.5) кВ 2471;2748;2472;2734;40;41;38;37 по 2 сш	15.07.2020	05-00	2,88
Июль	20.07.2020	19-05	КЛ 10 кВ РП-2166 яч.18 - РП-10 яч.10	РП 10 (10.5) кВ РП-10, ТП-1758, ТП-1741	20.07.2020	20-35	1,05
Июль	21.07.2020	03-55	ПС 110 Анапская Ап-6	ТП 10 (10.5) кВ ТП-А 10, А15, А16, А17, А18, А19, А20, А21, А22, А23, А24, А25, А26, А27, А28, 2145п по 2 сш 10кВ	21.07.2020	04-44	0,29
Август	05.08.2020	19-12	ТП-2181 РУ-10кВ яч.1 ВВ-1	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2181, 65, 2805, 2717(Все ЛЭП ТП)	05.08.2020	19-49	0,31
Август	06.08.2020	17-15	ПС 220 кВ Кругликовская ф. 111	ПС 220 кВ ПС 220 кВ Кругликовская	06.08.2020	09-08	3,76

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

- о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
- об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;

Аварийные отключения в сетях ООО «Югстрой-Электросеть» за 2020 год

Месяц	Аварийное отключение		Что отключилось		Включение в работу		Недоотпуск эл/эн (тыс.кВт-ч)
	Дата	Время	Аварийно отключенный объект, повлекший отключения в сети ООО "Югстрой-Электросеть"	Отключенные объекты сети ООО "Югстрой-Электросеть" (ввиду отключения объектов, указанных в столбце 4)	Дата	Время	
1	2	3	4	5	6	7	8
Август	08.08.2020	15-23	ПС 220 кВ Витаминкомбинат ВВ-10 ВК-19	РП 10 (10.5) кВ РП-73,10,2810. ТП-1890,3112,2756,1891,1905,2159,1906,2176,1904, 1889,2181,2811,51,54,65,2805,2717,642	08.08.2020	17-28	3,59
Август	13.08.2020	11-15	ТП-935 РУ-10кВ ВВ-7, ВВ-10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-935, 936, РП-10	13.08.2020	11-40	0,336
Август	14.08.2020	23-50	ПС 35 кВ Насосная станция ф. НС-8	ТП 10 (10.5) кВ 50,1848,35	15.08.2020	01-45	0,67
Август	16.08.2020	12-13	ПС 110 Тонкий Мыс ВВ-10 кВ ф.ТМ-16	РП 10 (10.5) кВ РП-1965, ТП-1966,2618	16.08.2020	13-45	0,23
Август	18.08.2020	01-16	ПС 110 кВ Тонкий мыс	ТП 10 (10.5) кВ РП-1965, ТП-1966, 2618	18.08.2020	02-32	1,27
Август	18.08.2020	05-02	ПС 110 кВ ОБД В-10 ОБД-101.	ТП 10 (10.5) кВ 1869,1870,1812,1810,2190,1897,1811,1838,2187, 2188,2249,2189,2659,2660,2661,1993,2348,2349, 2186	18.08.2020	08-16	2,6.
Август	19.08.2020	21-13	ПС 110 кВ ОБД В-10 ОБД-202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1869,1870,1810,1812,2190,1811,1897,1838,2348, 1993,2187,2188,2249,2189,2659,2660,2661, РП-2349,2186	19.08.2020	23-57	9,44.
Август	21.08.2020	22-48	ПС 110 кВ Тонкий мыс ТМ-19	ТП 10 (10.5) кВ 1965п, 1966п, 2618п	22.08.2020	00-09	0,44.
Август	26.08.2020	06-03	КЛ 10 кВ КРУН КП-4 - ТП-809-2	ТП 10 (10.5) кВ ТП-809-1, 809-2	26.08.2020	06-18	0,03
Август	27.08.2020	13-25	КЛ 10 кВ РП-10 (Домбайская) РУ 10 кВ яч.№2 - ТП-2037 РУ 10 кВ яч.№1	ТП 10 (10.5) кВ тп-2037	27.08.2020	14-30	1,86.
Сентябрь	02.09.2020	13-05	ТП-1812 РУ-10 кВ ячейка 9 ВВ-9 1810 яч.6	ТП 10 (10.5) кВ 1812; 1897; 2190 по 2 сш	02.09.2020	15-00	0,06
Сентябрь	05.09.2020	17-25	ПС 110 кВ ОБД В-10 ОБД-202	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1869,1870,1810,1812,2190,2187,2188,2249,2189, 2659,2660,2661,1838,2348,1993, РП-2186,2349	05.09.2020	19-18	5,38
Сентябрь	05.09.2020	17-55	ПС 35 кВ Насосная станция ф. НС-8	ТП 10 (10.5) кВ ТП-50,1848,35	05.09.2020	20-18	0,88

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

- о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
- об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;

Аварийные отключения в сетях ООО «Югстрой-Электросеть» за 2020 год

Месяц	Аварийное отключение		Что отключилось		Включение в работу		Недоотпуск эл/эн (тыс.кВт-ч)
	Дата	Время	Аварийно отключенный объект, повлекший отключения в сети ООО "Югстрой-Электросеть"	Отключенные объекты сети ООО "Югстрой-Электросеть" (ввиду отключения объектов, указанных в столбце 4)	Дата	Время	
1	2	3	4	5	6	7	8
Сентябрь	08.09.2020	19-18	ПС 110 кВ ОБД ВВ-10 ОБД-101	ТП 10 (10.5) кВ 1869,1870,1810,1812,2190,1897,1838,2187,2188, 2249,2189,2659,2660,2661,2186	08.09.2020	22-40	3.1.
Сентябрь	11.09.2020	04-58	ВЛ 10 кВ ДМ-48 от ПС 110 кВ Джемете	ТП 10 (10.5) кВ 1143п	11.09.2020	05-50	0,07.
Сентябрь	15.09.2020	04-51	РП-А10 РУ-10кВяч.8 ВВ-8	ТП 10 (10.5) кВ ТП-А 10, А15, А16, А17, А18, А19, А20, А21, А22, А23, А24, А25, А26, А27, А28, 2145п по 1 сш 10кВ	15.09.2020	06-50	1,2
Сентябрь	20.09.2020	16-50	КЛ 10 кВ ТП-2791п яч.3 - РП-2824п КСО-1	ТП 10 (10.5) кВ 2790п, 2791п, 64, 56, 2824п	20.09.2020	17-35	0,54.
Сентябрь	24.09.2020	16-17	РП-2186п РУ-10 кВ ВВ-15	ТП 10 (10.5) кВ ТП-2187,2188	24.09.2020	17-03	0,2
Сентябрь	24.09.2020	18-50	РП-2166п РУ-10 кВ яч.14 ВВ-14	ТП 10 (10.5) кВ 55, 63, 2797п, 2798п, 2799п, 2800п, 2801п, 2802п, 2844п, 2845п, 2850п, 2851п, 2816п, 2820п, 2819п, 2818п, 2817п	24.09.2020	20-01	1,42.
Сентябрь	29.09.2020	21-28	ПС 110 кВ Джигинская В-10 ДГ-2А	ТП 10 (10.5) кВ ТП-5,4,3,2,1	29.09.2020	22-52	0,25
Сентябрь	30.09.2020	06-44	ПС 110 КПТФ ВВ ф. КП-7	ТП 10 (10.5) кВ ТП-935,936, РП-10	30.09.2020	06-49	0
Октябрь	21.10.2020	12-17	КЛ 10 кВ ТП-2124п яч.1 - ТП-2261п яч.1	ТП 10 (10.5) кВ 2124п, 2057п	21.10.2020	14-10	0,88
Октябрь	24.10.2020	21-53	РП-2055п РУ-10 кВ яч.2 ВВ-2	ТП 10 (10.5) кВ 2057п, 2124п	25.10.2020	01-02	2,17.
Октябрь	30.10.2020	13-19	ПС 220 кВ Кругликовская ф. 111	ТП 10 (10.5) кВ 2847,62,2846,41	30.10.2020	15-16	2,5.
Ноябрь	01.11.2020	15-46	КЛ 10кВ РП-73 яч.17 - ТП-2181 яч.5	ТП 10 (10.5) кВ РП-73, 10, 2810, ТП-383, 642, 2717, 2805, 65, 2181, 2811, 51, 54, 1889, 1904, 2176, 1906, 2159, 1905, 1891, 2756, 1890, 3112	01.11.2020	16-20	0,513

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

- о техническом состоянии сетей, в том числе о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению;
- об объеме недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии;

Аварийные отключения в сетях ООО «Югстрой-Электросеть» за 2020 год

Месяц	Аварийное отключение		Что отключилось		Включение в работу		Недоотпуск эл/эн (тыс.кВт-ч)
	Дата	Время	Аварийно отключенный объект, повлекший отключения в сети ООО "Югстрой-Электросеть"	Отключенные объекты сети ООО "Югстрой-Электросеть" (ввиду отключения объектов, указанных в столбце 4)	Дата	Время	
1	2	3	4	5	6	7	8
Ноябрь	02.11.2020	21-45	РП-5 РУ-10 кВ яч.3 ВВ-10кВ	ТП 10 (10.5) кВ РП-2055,2471,2765,2727,2772 ТП-2057,2124,2748,2472,2734,40,41,37,34,36,2808,2341,2342,1,16,Л.Б,2910,2261,2262,2615	02.11.2020	23-45	6,4.
Ноябрь	03.11.2020	00-48	КЛ 10 кВ РП-2055п яч.17 - ТП-2341п яч.4	ТП 10 (10.5) кВ 2341, 2342, 2756, 16, 2765	03.11.2020	04-20	3,03
Ноябрь	12.11.2020	05-42	КЛ 10 кВ ТП-А19 яч.1-ТПА22 яч.1	ТП 10 (10.5) кВ А18, 2145п, А19, А22, А23	12.11.2020	08-15	0,48
Ноябрь	12.11.2020	18-10	ПС 110 кВ Анапская В-10 АП-21	ТП 10 (10.5) кВ ТП-А 10, А15, А16, А17, А18, А19, А20, А21, А22, А23, А24, А25, А26, А27, А28, 2145п, А30	12.11.2020	19-09	0,85.
Ноябрь	25.11.2020	09-20	РП-73, РУ-10 кВ, яч.№ 10 ВВ-10кВ.	ТП 10 (10.5) кВ РП-10, ТП-642, ТП-383, ТП-2126	25.11.2020	11-25	0,62
Декабрь	06.12.2020	18-57	РП-2166 РУ-10 кВ ВВ-10 кВ яч.18	РП 10 (10.5) кВ РП-10,ТП-1741,1758	06.12.2020	20-21	0,94
Декабрь	16.12.2020	23-32	ВЛ 10 кВ ДМ-48 от ПС 110 кВ Джемете	ТП 10 (10.5) кВ 1143(Все ЛЭП ТП)	16.12.2020	23-41	0,008
Декабрь	18.12.2020	16-07	РП-2349 РУ-10кВ яч.10 ВВ-10	ТП 10 (10.5) кВ ТП-1993,2075(Все ЛЭП ТП)	18.12.2020	17-56	0,63
Декабрь	31.12.2020	16-55	ПС 110 кВ Джигинская ВМ-10 ДГ-1А	ТП 10 (10.5) кВ 3;4;5 по одной секции(Все ЛЭП ТП)	31.12.2020	17-55	0.1

Источник информации по аварийным отключениям - оперативный журнал

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация);

Ремонтные работы в 2020 году

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Недоотпуск	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления (например - для ремонтов двухтрансформаторнфх ТП - переключение между секциями шин; для ремонтов ЛЭП 6 (10) - Переключение на резервную линию)
	Дата	Время		Дата	Время			
Январь	10.01.2020г	14-37.	г. Краснодар. Ослуживание силового трансформатора Т-1 в ТП-1889п	10.01.2020г	15-43.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Январь	13.01.2020г	09-23.	г. Краснодар. Ослуживание силового трансформатора Т-1 в ТП-2176п	13.01.2020г	11-34.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Январь	13.01.2020г	13-51	г. Краснодар. Ослуживание силового трансформатора Т-1 в ТП-2159п	13.01.2020г	14-52.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Январь	13.01.2020г	13-39	г. Краснодар. Ослуживание силового трансформатора Т-1 в ТП-1905п	13.01.2020г	15-02.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Январь	14.01.2020г	10-10.	г. Краснодар. Ослуживание силового трансформатора Т-2 в ТП-1906п	14.01.2020г	10-50.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Январь	14.01.2020г	10-00.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ яч.3 Т-1 ТП-1889п	14.01.2020г	13-35.	Выход из стоя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Январь	15.01.2020г	11-00.	г. Краснодар.Замена силового трансформатора Т-2 в ТП-1891п	15.01.2020г	16-10.	Увеличение мощности	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Январь	16.01.2020г	09-38.	г. Краснодар.Замена силового трансформатора Т-1 в ТП-1891п	16.01.2020г	10-00.	Увеличение мощности	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Январь	22.01.2020г	10-46.	г. Краснодар.Монтаж вакуумного выключателя ВВ-2 яч.2 РУ-10 кВ РП-2384п	22.01.2020г	13-50	Выход из стоя ВВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Январь	23.01.2020г	11-00.	г. Краснодар.Ввод КЛ-0,4 кВ для литера 16 в ТП-34	23.01.2020г	13-40.	Отключение ТП-34 для безопасного производства работ персоналом	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Январь	23.01.2020г	10-25.	г. Краснодар.Проверка РЗА ВВ-3, ВВ-4 в РП-1810п	23.01.2020г	13-50	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Январь	23.01.2020г	14-00	г. Краснодар.Ремонт РЛНД на опоре 1/1 КВЛ-10 кВ ВК-6 - КРУН ВК-5	23.01.2020г	15-35	Устранение неисправности	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Январь	24.01.2020г	11-13	г. Краснодар.Замена трансформаторов тока ТТ в яч. 13 РУ-10 кВ РП-1810п	24.01.2020	13-21	Замена в связи с увеличением присоединенной мощности	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Февраль	03.02.2020	09-23.	г. Краснодар. Монтаж Концевых муфт КЛ 0,4 кВ в ТП-40 РУ-0,4 кВ 2СШ	04.02.2020	16-50.	По заявке ООО "Кубаньстройсервис"	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Февраль	04.02.2020	13-06.	г. Краснодар. Замена тяговых изоляторов в яч. 9 РУ-10 кВ РП-2197п	04.02.2020	13-40.	Выход из стоя тягового изолятора	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Февраль	05.02.2020	10-48.	г. Краснодар. Ремонт концевой заделки в яч.4 РУ-10 кВ ТП-2188п	05.02.2020	14-20.	Устранение коронации	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Февраль	05.02.2020	10-05.	г. Краснодар. Монтаж Концевых муфт КЛ 0,4 кВ в ТП-40 РУ-0,4 кВ 1СШ	06.02.2020	16-40.	По заявке ООО "Кубаньстройсервис"	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация);

Ремонтные работы в 2020 году

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Недоотпуск	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления (например - для ремонтов двухтрансформаторнфх ТП - переключение между секциями шин; для ремонтов ЛЭП 6 (10) - Переключение на резервную линию)
	Дата	Время		Дата	Время			
Февраль	06.02.2020	10-50.	г. Краснодар. Замена предохранителей на ТН-2 в яч. 8 РУ-10 кВ РП-2197п	06.02.2020	14-09.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Февраль	12.02.2020	10-00.	г. Краснодар. Монтаж Концевых муфт КЛ 0,4 кВ в ТП-61 РУ-0,4 кВ 1СШ	14.02.2020	13-44.	По заявке ООО "Кубаньстройсервис"	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Февраль	13.02.2020	10-37.	г. Краснодар. Монтаж Концевых муфт КЛ 0,4 кВ в ТП-61 РУ-0,4 кВ 2СШ	13.02.2020	16-29.	По заявке ООО "Кубаньстройсервис"	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Февраль	14.02.2020.	10-10.	г. Краснодар.ТО Т-2 ТП-2159п	14.02.2020.	12-12.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Февраль	18.02.2020	10-15.	г. Краснодар.ТО 1СШ, 2СШ 10 кВ РП-10	18.02.2020	15-00.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Февраль	19.02.2020	10-52.	г. Краснодар.ТО 1СШ, 2СШ 10/0,4 кВ, Т-1 ТП-1794п	18.02.2020	16-42.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Февраль	19.02.2020	11-05.	г. Краснодар. Вывод 2КЛ 10 кВ ТП-2181п - ТП-2805п для подключения новой ТП с формированием новых КЛ 10 кВ	26.02.2020	15-20.	Подключение новой ТП по заявке ООО "Электроспецмонтаж"	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Февраль	20.02.2020	11-06.	г. Краснодар. Ремонт концевой заделки, замена опорных изоляторов в яч.19 РУ-10 кВ РП-73п	21.02.2020	10-37.	Устранение коронации	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Февраль			г. Краснодар. Вывод 2КЛ 10 кВ ТП-2847п - ТП-2846п для подключения новой ТП с формированием новых КЛ 10 кВ			Подключение новой ТП по заявке ООО "Электроспецмонтаж"	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Февраль	27.02.2020	14-30.	г. Краснодар. Установка РЛНД-10 кВ на опоре №1 ВК-5, ремонт шлейфов на РЛНД-10 кВ на опоре №1/1 ВК-6 ВЛ 10 кВ от ПС Витаминкомбинат	27.02.2020	17-53.	Выход из стоя РЛНД-10 кВ, обрыв шлейфа	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Март	27.02.2020	09-19	г. Краснодар. Вывод в ремонт КЛ-10кВ ТП-1812 яч.11 - ТП-1811 яч.4	03.03.2020	11-11	Ремонт КЛ-10кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Март	16.03.2020	10-54.	г. Краснодар. Вывод в ремонт РП-2186 2СШ 10кВ	16.03.2020	14-34	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Март	10.03.2020 г	10-45.	г. Краснодар. Монтаж концевых кабельных муфт и присоединение КЛ 0,4 кВ к рубильникам для лит.5 в ТП-2767п	10.03.2020	16-00	По заявке ООО "Кубаньстройсервис"	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Март	17.03.2020	10-50.	г. Краснодар. Чистка опорной изоляции, протяжка болтлвых соединений Т-2 в ТП-1758п	17.03.2020	14-30.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Март	23.03.2020	11-17.	г. Краснодар. Замена опорного изолятора ф.А 2СШ 0,4 кВ ТП-40	23.03.2020	11-22.	Выход из строя опорного изолятора	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Март	24.03.2020	10-00.	г. Краснодар. ТО 1СШ 10/0,4 кВ, Т-1 ТП-2049п	24.03.2020	11-42.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Март	24.03.2020	13-10.	г. Краснодар. ТО 2СШ 10/0,4 кВ, Т-2 ТП-2049п	24.03.2020	15-10.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация);

Ремонтные работы в 2020 году

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Недоотпуск	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления (например - для ремонтов двухтрансформаторнфх ТП - переключение между секциями шин; для ремонтов ЛЭП 6 (10) - Переключение на резервную линию)
	Дата	Время		Дата	Время			
Март	25.03.2020	10-00.	г. Краснодар. ТО 3СШ 10/0,4 кВ, Т-3 ТП-2049п	25.03.2020	12-25.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Март	26.03.2020	13-30.	г. Краснодар. ТО 1, 2СШ 10/0,4 кВ, Т-1 ТП-2830п	26.03.2020	15-40.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Март	27.03.2020	12-00.	г. Краснодар. Установка шлейфов и аппаратных зажимов Т-1 в ТП-2790п	26.03.2020	13-15.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Апрель	15.04.2020	09-15.	г. Краснодар. Производство работ по вводу КЛ-0,4 кВ для лит. 15 в фундаметный приямок ТП-34	15.04.2020	10-15.	По заявке ООО "Кубаньстройсервис"	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Апрель	22.04.2020	09-03.	г. Краснодар. Монтаж концевых кабельных муфт и присоединение КЛ 0,4 кВ к рубильникам 2СШ 0,4 кВ для лит.15 в ТП-34	22.04.2020	15-35.	По заявке ООО "Кубаньстройсервис"	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Апрель	23.04.2020	10-25.	г. Краснодар. Производство работ по вводу КЛ-0,4 кВ для лит. 55 в фундаметный приямок ТП-58	23.04.2020	12-40.	По заявке ООО "Кубаньстройсервис"	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Апрель	23.04.2020	10-00.	г. Краснодар. Монтаж концевых кабельных муфт и присоединение КЛ 0,4 кВ к рубильникам 1СШ 0,4 кВ для лит.15 в ТП-34	24.04.2020	11-30.	По заявке ООО "Кубаньстройсервис"	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Апрель	19.04.2020	16-30.	г. Анапа. Ремонт КЛ 10 кВ ТП-А19 яч.6 - ТП-А22 яч.4	27.04.2020	10-30.	Ремонт КЛ-10кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Апрель	29.04.2020	10-12.	г. Краснодар. Монтаж концевых кабельных муфт и присоединение КЛ 0,4 кВ к рубильникам 2СШ 0,4 кВ для лит.55 в ТП-58	29.04.2020	13-18.	По заявке ООО "Кубаньстройсервис"	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Апрель	30.04.2020	11-00.	г. Краснодар. Монтаж концевых кабельных муфт и присоединение КЛ 0,4 кВ к рубильникам 1СШ 0,4 кВ для лит.55 в ТП-58	30.04.2020	13-47.	По заявке ООО "Кубаньстройсервис"	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Май	06.05.2020	10-15.	г. Краснодар. ТО 1СШ 10/0,4 кВ , Т-1 ТП-2817п	06.05.2020	12-00.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Май	06.05.2020	13-20.	г. Краснодар. ТО 2СШ 10/0,4 кВ , Т-2 ТП-2817п	06.05.2020	14-05.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Май	08.05.2020	12-05.	г. Краснодар. Ремонт концевой кабельной муфтына КЛ 10 кВ в РП-10 КСО-линия Б	08.05.2020	14-25.	Ремонт КЛ-10кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Май	13.05.2020	10-15.	г. Краснодар. Установка шлейфов и аппаратных зажимов Т-1 в ТП-2790п	13.05.2020	11-53.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Май	14.05.2020	10-45.	г. Краснодар. Ремонт концевой кабельной муфтына КЛ 10 кВ в ТП-2189п яч.6	14.05.2020	14-33.	Ремонт КЛ-10кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Май	15.05.2020	10-45.	г. Краснодар. Ремонт концевой кабельной муфты на КЛ 10 кВ в ТП-2188п яч.6	15.05.2020	14-15.	Ремонт КЛ-10кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Май	19.05.2020	10-25.	г. Краснодар. ТО 1СШ 10 кВ , регулировка СР 1СШ 10 кВ в яч.3 РУ-10 кВ ТП-2249п	19.05.2020	13-00.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация);

Ремонтные работы в 2020 году

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Недоотпуск	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления (например - для ремонтов двухтрансформаторнфх ТП - переключение между секциями шин; для ремонтов ЛЭП 6 (10) - Переключение на резервную линию)
	Дата	Время		Дата	Время			
Май	20.05.2020	10-40.	г. Краснодар. Ремонт концевой кабельной муфты на КЛ 10 кВ в ТП-2472п яч.1	20.05.2020	13-40	Ремонт КЛ-10кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Май	20.05.2020	10-55.	г. Краснодар. ТО 2СШ 10 кВ , Т-2 ТП-2734п	20.05.2020	13-20.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Май	21.05.2020	10-45.	г. Краснодар. Монтаж ВВ-10 в РП-2384п РУ-10 кВ яч.3	21.05.2020	15-40.	Выход из строя ВВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Май	25.05.2020	10-20.	г. Краснодар. ТО 1СШ 10/0,4 кВ , Т-1 ТП-2802п	25.05.2020	11-28.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Май	25.05.2020	13-00	г. Краснодар. ТО 2СШ 10/0,4 кВ , Т-2 ТП-2802п	25.05.2020	15-00	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Май	26.05.2020	10-50.	г. Краснодар. Замена СР 1СШ 10 кВ в яч. 6 РУ-10 кВ РП-15	26.05.2020	13-25	Выход из строя разъединителя	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Май	27.05.2020	11-20.	г. Краснодар. Монтаж ВВ-10 в РП-2799п РУ-10 кВ яч.9; ТО 1 СШ 10/0,4 кВ, Т-1 РП-2799п	27.05.2020	17-45	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Май	28.05.2020	13-30.	г. Краснодар. Установка устройства микропроцессорной защиты "СИРИУС-2В" в яч.13 РУ-10 кВ РП-2799п	28.05.2020	15-15.	Выход из строя устройства микропроцессорной защиты "СИРИУС-2В"	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июнь	03.06.2020	11-45.	г. Краснодар. Монтаж ВВ-10 в РП-2799п РУ-10 кВ яч.13; ТО 2 СШ 10 кВ, Т-2 РП-2799п	03.06.2020	15-40.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июнь	04.06.2020	14885	г. Краснодар. ТО Т-1 ТП-2846п	04.06.2020	12-30.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июнь	04.06.2020	13-35.	г. Краснодар. Регулировка ВН-10 яч.4 РУ-10 кВ ТП-2800п	04.06.2020	14-10.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июнь	05.06.2020	10-10.	г. Краснодар. ТО Т-2 ТП-2846п	05.06.2020	11-50.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июнь	08.06.2020	09-45.	г. Краснодар. ТО Т-2 ТП-1848п	08.06.2020	11-35.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июнь	08.06.2020	13-34.	г. Краснодар. ТО Т-1 ТП-35п	15.05.2020	14-15.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июнь	09.06.2020	10-15.	г. Краснодар. ТО Т-2 ТП-35п	09.06.2020	11-20.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июнь	10.06.2020	10-35.	г. Краснодар. ТО 1 СШ 10/0,4 кВ, Т-1 ТП-2748п	10.06.2020.	12-40.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июнь	11.06.2020	10-20.	г. Краснодар. ТО 2 СШ 10/0,4 кВ, Т-2 ТП-2748п	11.06.2020.	12-00.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация);

Ремонтные работы в 2020 году

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Недоотпуск	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления (например - для ремонтов двухтрансформаторнфх ТП - переключение между секциями шин; для ремонтов ЛЭП 6 (10) - Переключение на резервную линию)
	Дата	Время		Дата	Время			
Июнь	12.06.2020	10-45.	г. Крымск. Определение места повреждения, ремонт КЛ 10 кВ РП-935п яч.8 - ТП-396п яч.5	17.06.2020	11-16.	Ремонт КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июнь	16.06.2020	10-20.	г. Краснодар. ТО 1СШ 10/0,4 кВ , Т-1 ТП-1741п	16.06.2020	12-15.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июнь	17.06.2020.	10-20.	г. Краснодар. ТО 1СШ 10 кВ , Т-1 ТП-1869п	17.06.2020	11-55.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июнь	18.06.2020	11-10.	г. Краснодар. ТО 2СШ 10/0,4 кВ , Т-2 ТП-1741п	18.06.2020	13-32.	Выход из строя разъединителя	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июнь	22.06.2020	10-51.	г. Краснодар.Ремонт концевой кабельной муфты КЛ 10 кВ Т-2 ТП-1758п	22.06.2020	11-45.	Устранение дефекта	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июнь	25.06.2020	10-00.	г. Краснодар. Замена блока рубильник-предохранитель Р-1 РУ-0,4 кВ ТП-1870п	25.06.2020	15-10.	Устранение дефекта	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июнь	25.06.2020	10-35.	г. Краснодар. ТО 2СШ 10/0,4 кВ , Т-2 ТП-1897п	25.06.2020	13-00	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июнь	26.06.2020	10-25.	г. Краснодар. ТО 1СШ 10/0,4 кВ , Т-1 ТП-1897п	26.06.2020	13-45.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июль	02.07.2020	10-15.	г. Краснодар. Монтаж ВВ-10, наладка цепей управления, наладка РЗА в РП-2732п РУ-10 кВ яч.1	02.07.2020	14-10.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июль	06.07.2020	09-10.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ 408 ПС 220 кВ Кругликовская - ТП-57 яч.6	06.07.2020	14-20.	Выход из строя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июль	07.07.2020	09-10.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-2186п яч.12 - РП-2166п яч.7	09.07.2020	15-00.	Выход из строя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июль	07.07.2020	09-10.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-2186п яч.16 - РП-1810п яч.12	09.07.2020	14-40.	Выход из строя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июль	07.07.2020	09-50.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ОБД-101 ПС 110 кВ ОБД - ТП-1869п яч.3	09.07.2020	15-10.	Выход из строя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июль	07.07.2020	09-50.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ОБД-202 ПС 110 кВ ОБД - ТП-1869п яч.6	07.07.2020	19-10.	Выход из строя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июль	07.07.2020	20-00.	г. Краснодар. Ремонт концевой кабельной муфты в яч.15 РУ-10 кВ РП-2166п	07.07.2020	23-15.	Выход из строя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июль	14.07.2020	10-15.	г. Краснодар. Монтаж ВВ-10, наладка цепей управления, наладка РЗА в ТП-1758п РУ-10 кВ яч.7 Т-2	14.07.2020	16-30.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июль	16.07.2020	10-10.	г. Краснодар. Монтаж ВВ-10, наладка цепей управления, наладка РЗА в ТП-1758п РУ-10 кВ яч.3 Т-1	16.07.2020	15-45.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация);

Ремонтные работы в 2020 году

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Недоотпуск	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления (например - для ремонтов двухтрансформаторнфх ТП - переключение между секциями шин; для ремонтов ЛЭП 6 (10) - Переключение на резервную линию)
	Дата	Время		Дата	Время			
Июль	17.07.2020	09-55.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ТП-2748п яч.4 - ТП-2472п яч.4	17.07.2020	14-30	Ремонт КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июль	20.07.2020	09-55	г. Краснодар. Протяжка рубильников 0,4кВ в ТП-63 1 и 2 СШ	20.07.2020	12-50	ТР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июль	22.07.2020	11-30	г. Краснодар. Ремонт КЛ-10кВ ТП-2748 яч.4 - ТП-2472 яч.4	28.07.2020	09-58.	Ремонт КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июль	24.07.2020	10-30	г. Краснодар. Ремонт КЛ-10кВ РП-2166 яч.18 - РП-10 яч.10	24.07.2020	14-15	Ремонт КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июль	28.07.2020	13-45	г. Краснодар. ТП-1870, Т-2. Техническое обслуживание.	28.07.2020	15-45	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Июль	29.07.2020	10-45	г. Краснодар. РП-10. Наладка РЗА в яч.5, яч.8	29.07.2020	15-30.	ТР	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	04.08.2020	09-40.	г. Краснодар. Монтаж ВВ-10, наладка цепей управления, наладка РЗА в РП-2810п РУ-10 кВ яч.2 Т-1	04.08.2020	13-36.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	07.08.2020	09-40.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ТП-2846п яч.1 - ТП-41 яч.1	13.08.2020	16-05.	Выход из строя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	07.08.2020	10-09.	г. Крымск. Монтаж ВВ-10, наладка цепей управления, наладка РЗА в РП-935п РУ-10 кВ яч.9 Т-2	07.08.2020	13-32.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	07.08.2020	13-52.	г. Крымск. Техническое обслуживание Т-2	07.08.2020	14-17.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	12.08.2020	14-30.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ТП-2181п яч.2 - ТП-65 яч.1	14.08.2020	15-22.	Выход из строя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	10.08.2020	14-55.	г. Краснодар. Проверка РЗА вакуумных выключателей в яч. 9, 17, 20 в РП-73 РУ-10 кВ	10.08.2020	16-50.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	12.08.2020	10-30.	г. Краснодар. Проверка РЗА вакуумных выключателей в яч. 1, 2 в ТП-2181п РУ-10 кВ	12.08.2020	12-31.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	13.08.2020	11-10.	г. Краснодар. Проверка РЗА вакуумного выключателя в яч. 17 в РП-73 РУ-10 кВ	13.08.2020	11-57.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	12.08.2020	10-10.	г. Краснодар. ТО 1СШ 10/0,4кВ, Т-1 ТП-1838п	12.08.2020	11-42.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	12.08.2020	13-50.	г. Краснодар. ТО 2СШ 10/0,4кВ, Т-2 ТП-1838п	12.08.2020	15-46.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	13.08.2020	12-10.	г. Краснодар. Проверка РЗА вакуумного выключателя в яч. 5 в ТП-2181п РУ-10 кВ	13.08.2020	13-00.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация);

Ремонтные работы в 2020 году

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Недоотпуск	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления (например - для ремонтов двухтрансформаторнфх ТП - переключение между секциями шин; для ремонтов ЛЭП 6 (10) - Переключение на резервную линию)
	Дата	Время		Дата	Время			
Август	13.08.2020	10-10.	г. Краснодар. ТО Т-1 ТП-2190п	13.08.2020	11-35.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	13.08.2020	13-10.	г. Краснодар. ТО Т-2 ТП-2190п	13.08.2020	15-30.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	13.08.2020	11-10.	г. Краснодар. Проверка РЗА вакуумного выключателя в яч. 6 в РП-73 РУ-10 кВ	13.08.2020	16-05.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	17.08.2020	10-10.	г. Краснодар. Проверка РЗА вакуумного выключателя в яч. 15 в РП-73 РУ-10 кВ	17.08.2020	11-49.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	17.08.2020	14-00.	г. Краснодар. Проверка РЗА вакуумного выключателя в яч. 16 в РП-73 РУ-10 кВ	17.08.2020	15-34.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	17.08.2020	09-30.	г. Краснодар. Проф.испытания эл. оборудования 1СШ 10 кВ, Т-1 в ТП-1890пРУ-10 кВ	17.08.2020	12-06.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	17.08.2020	13-45.	г. Краснодар. Проф.испытания эл. оборудования 2СШ 10 кВ, Т-2 в ТП-1890п РУ-10 кВ	17.08.2020	15-23.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	18.08.2020	08-55.	г. Краснодар. Проф.испытания эл. оборудования 1СШ 10 кВ, Т-1 в ТП-1891п РУ-10 кВ	18.08.2020	11-05.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	18.08.2020	11-45.	г. Краснодар. Проф.испытания эл. оборудования 2СШ 10 кВ, Т-2 в ТП-1891п РУ-10 кВ	18.08.2020	12-34.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	18.08.2020	08-35.	г. Краснодар. Проверка РЗА вакуумного выключателя в яч. 5 в РП-73 РУ-10 кВ	18.08.2020	09-26.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	18.08.2020	10-00.	г. Краснодар. Проверка РЗА вакуумного выключателя в яч. 12 в РП-73 РУ-10 кВ	18.08.2020	10-57.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	18.08.2020	14-35.	г. Краснодар. Проф.испытания эл. оборудования 1СШ 10 кВ, Т-1 в ТП-1905п РУ-10 кВ	18.08.2020	15-31.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	18.08.2020	15-55.	г. Краснодар. Проф.испытания эл. оборудования 2СШ 10 кВ, Т-2 в ТП-1905п РУ-10 кВ	18.08.2020	17-00.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	19.08.2020	09-10.	г. Краснодар. Проф.испытания эл. оборудования 1СШ 10 кВ, Т-1 в ТП-1906п РУ-10 кВ	19.08.2020	10-30.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	19.08.2020	11-20.	г. Краснодар. Проф.испытания эл. оборудования 2СШ 10 кВ, Т-2 в ТП-1906п РУ-10 кВ	19.08.2020	12-32.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	19.08.2020.	09-45.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ТП-1870п яч.3 - РП-1810п яч.3	21.08.2020	09-02.	Выход из строя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	19.08.2020	15-20.	г. Краснодар. Проф.испытания эл. оборудования 1СШ 10 кВ, Т-1 в ТП-2717п РУ-10 кВ	19.08.2020	15-58.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация);

Ремонтные работы в 2020 году

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Недоотпуск	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления (например - для ремонтов двухтрансформаторнфх ТП - переключение между секциями шин; для ремонтов ЛЭП 6 (10) - Переключение на резервную линию)
	Дата	Время		Дата	Время			
Август	19.08.2020	16-20.	г. Краснодар. Проф.испытания эл. оборудования 2СШ 10 кВ, Т-2 в ТП-2717п РУ-10 кВ	19.08.2020	17-08.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	19.08.2020	14-20.	г. Краснодар. Проверка РЗА вакуумного выключателя в яч. 19 в РП-73 РУ-10 кВ	19.08.2020	15-22.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	19.08.2020	16-20.	г. Краснодар. Проверка РЗА вакуумного выключателя в яч. 22 в РП-73 РУ-10 кВ	19.08.2020	16-50.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	19.08.2020	13-55.	г. Краснодар. Регулировка ШР-5 в яч. 5 в ТП-2159п РУ-10 кВ	19.08.2020	14-00	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	20.08.2020	10-40.	г. Краснодар. Проверка РЗА вакуумного выключателя в яч. 11 в РП-73 РУ-10 кВ	20.08.2020	12-05.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	20.08.2020	13-55.	г. Краснодар. Проверка РЗА вакуумного выключателя в яч. 10 в РП-73 РУ-10 кВ	20.08.2020	14-42	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	20.08.2020	11-10.	г. Краснодар. Регулировка ВН-линии Б в РУ-10 кВ КРУН	20.08.2020	11-58.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	20.08.2020	14-10.	г. Краснодар. Регулировка ВН-линии А в РУ-10 кВ КРУН	20.08.2020	14-30.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	20.08.2020	10-20.	г. Краснодар. Высоковольтные испытания КЛ 10 кВ ОБД-202 - ТП-1869п яч.6	20.08.2020	10-33.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	20.08.2020.	10-55.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ТП-1870п яч.6 - РП-1810п яч.4	21.08.2020	09-48.	Выход из строя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	24.08.2020	12-15.	г. Краснодар. Проверка РЗА вакуумного выключателя в яч. 2 в РП-15 РУ-10 кВ	24.08.2020	14.23.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	25.08.2020	09-25.	г. Краснодар. Проф.испытания эл. оборудования 1, 2СШ 6/0,4 кВ, Т-1 в ТП-2830п РУ-6 кВ	25.08.2020	11-20.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	25.08.2020	13-10.	г. Краснодар. Проф.испытания эл. оборудования 1, 2СШ 6/0,4 кВ, Т-2 в ТП-2831п РУ-6 кВ	25.08.2020	14-45.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	26.08.2020	13-25.	г. Крымск. Замена провода 10 кВ от яч.5 до Т-2 ТП-809/1 РУ-10 кВ	26.08.2020	14-23.	Выход из строя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	26.08.2020	16-15.	г. Крымск.Ремонт шлейфов ВЛ 10 кВ КП-4 Р-399 в сторону КРУН-10 кВ	26.08.2020	17-10.	Выход из строя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	26.08.2020	16-35.	г. Крымск. Ремонт КЛ 10 кВ КРУН-10 кВ в сторону ТП-809/2 яч.1	27.08.2020	11-24.	Выход из строя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	27.08.2020	09-45.	г. Краснодар. Проф.испытания эл. оборудования 1СШ 6 кВ, Т-1 в ТП-2032п РУ-6 кВ	27.08.2020	11-08.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация);

Ремонтные работы в 2020 году

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Недоотпуск	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления (например - для ремонтов двухтрансформаторнфх ТП - переключение между секциями шин; для ремонтов ЛЭП 6 (10) - Переключение на резервную линию)
	Дата	Время		Дата	Время			
Август	27.08.2020	11-40.	г. Краснодар. Проф.испытания эл. оборудования 2СШ 6 кВ, Т-2 в ТП-2032п РУ-6 кВ	27.08.2020	12-35.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	27.08.2020	13-25.	г. Краснодар. Проф.испытания эл. оборудования 1, 2СШ 6/0,4 кВ, Т-1 в ТП-2196п РУ-6 кВ	27.08.2020	14-25.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	28.08.2020	10-15.	г. Краснодар. Проф.испытания эл. оборудования 1СШ 6 кВ в ТП-2196п РУ-6 кВ	28.08.2020	11-00.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	28.08.2020	11-35.	г. Краснодар. Проф.испытания эл. оборудования 2СШ 6 кВ, Т-2 в ТП-2196п РУ-6 кВ	28.08.2020	12-15.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	28.08.2020	15-54.	г. Краснодар. Проф.испытания эл. оборудования 1СШ 6 кВ, Т-1 в ТП-2207п РУ-6 кВ	28.08.2020	16-24.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	28.08.2020	15-05.	г. Краснодар. Проф.испытания эл. оборудования 2СШ 6 кВ, Т-2 в ТП-2207п РУ-6 кВ	28.08.2020	15-32.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	31.08.2020	10-07.	г. Краснодар. Замена тяговых изоляторов на ВН-6 в яч. 6 ТП-2032п РУ-6 кВ	31.08.2020	11-01.	Ремонт ВН	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Август	31.08.2020	09-20.	г. Краснодар. Проф.испытания эл. оборудования 1, 2 СШ 10/6 кВ, Т-1, Т-2, Т-связи ТП-2205п РУ-10 кВ	31.08.2020.	15-20.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	18.08.2020	09-30.	г. Крымск. Ремонт КЛ 10 кВ РП-935п яч.7 - РП-10 яч.6	04.09.2020	12-07.	Выход из строя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	02.09.2020	11-05.	г. Краснодар. ТО Т-1 ТП-2057п	02.09.2020	12-15.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	02.09.2020	13-45.	г. Краснодар. ТО Т-2 ТП-2057п	02.09.2020	14-25.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	02.09.2020	13-15	г. Краснодар. Профиспытания 2СШ 10 кВ, Т-2 в ТП-2341п	02.09.2020	15-30	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	02.09.2020	10-35.	г. Краснодар. Профиспытания 1СШ 10 кВ, Т-1 в ТП-2341п	02.09.2020	12-30.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	03.09.2020	11-35.	г. Краснодар. Профиспытания Т-1 в ТП-1848п	03.09.2020	12-25.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	03.09.2020	10-15.	г. Краснодар. Профиспытания Т-2 в ТП-1848п	03.09.2020	11-15.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	03.09.2020	11-56.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-2037п яч.1 - 2384п яч.10	03.09.2020	17-25.	Выход из строя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	04.09.2020	11-10.	г. Краснодар. Профиспытания 1СШ 10 кВ, Т-1 в ТП-2284п	04.09.2020	13-06.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация);

Ремонтные работы в 2020 году

Месяц	**Начало работ**		**Что ремонтировалось**	**Окончание работ**		**Причина**	Недоотпуск	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления (например - для ремонтов двухтрансформаторнфх ТП - переключение между секциями шин; для ремонтов ЛЭП 6 (10) - Переключение на резервную линию)
	Дата	**Время**		**Дата**	**Время**			
Сентябрь	04.09.2020	13-35	г. Краснодар. Профиспытания 2СШ 10 кВ, Т-2 в ТП-2284п	04.09.2020	14-00.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	04.09.2020	15-15.	г. Краснодар. Профиспытания 1, 2СШ 6 кВ, Т-1 в ТП-2206п	04.09.2020	15-45.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	07.09.2020	09-00.	г. Краснодар. Профиспытания 1СШ 10 кВ, Т-1 в ТП-2802п	07.09.2020	11-41.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	07.09.2020	09-35.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ТП-1870п яч.6 - РП-1810п яч.4	17.09.2020	11-32.	Выход из строя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	07.09.2020	13-40.	г. Краснодар. Профиспытания 2СШ 10 кВ, Т-2 в ТП-2802п	07.09.2020	15-08.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	08.09.2020	12-25.	г. Краснодар. ТО 1СШ 6 кВ, Т-1 ТП-2032п	08.09.2020	13-55.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	08.09.2020	08-40.	г. Краснодар. Профиспытания 1СШ 10 кВ, Т-1 в ТП-1838п	08.09.2020	09-54.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	08.09.2020	10-40.	г. Краснодар. Профиспытания 2СШ 10 кВ, Т-2 в ТП-2032п	08.09.2020	11-57.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	08.09.2020	13-45.	г. Краснодар. Профиспытания 1СШ 10 кВ, Т-1 в ТП-1741п	08.09.2020	15-32.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	08.09.2020	15-57.	г. Краснодар. Профиспытания 2СШ 10 кВ, Т-2 в ТП-1741п	08.09.2020	17-21.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	09.09.2020	10-30.	г. Краснодар. ТО Т-1 ТП-2284п	09.09.2020	12-40.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	09.09.2020	13-40.	г. Краснодар. ТО Т-2 ТП-2284п	09.09.2020	14-30.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	10.09.2020	09-50.	г. Краснодар. Профиспытания 1СШ 10 кВ, Т-1 в ТП-1993п	10.09.2020	11-50.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	10.09.2020	12-40.	г. Краснодар. Профиспытания 2СШ 10 кВ, Т-2 в ТП-1993п	10.09.2020	15-00.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	10.09.2020	12-45.	г. Краснодар. ТО Т-1 ТП-1862п	10.09.2020	14-56.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	10.09.2020	10-55.	г. Краснодар. Ремонт концевой кабельной муфты в яч.6 РУ-10 кВ ТП-1897п	10.09.2020	13-35.	Коронация на концевой муфте	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	11.09.2020	09-15.	г. Краснодар. Профиспытания 1СШ 10 кВ, Т-1 в ТП-2188п	11.09.2020	13-00.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация);

Ремонтные работы в 2020 году

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Недоотпуск	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления (например - для ремонтов двухтрансформаторнфх ТП - переключение между секциями шин; для ремонтов ЛЭП 6 (10) - Переключение на резервную линию)
	Дата	Время		Дата	Время			
Сентябрь	11.09.2020	13-55.	г. Краснодар. Профиспытания 2СШ 10 кВ, Т-2 в ТП-2188п	11.09.2020	16-00.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	14.09.2020	13-35.	г. Краснодар. Профиспытания 1СШ 10 кВ, Т-1 в ТП-1897п	14.09.2020	14-54.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	14.09.2020	15-20.	г. Краснодар. Профиспытания 2СШ 10 кВ, Т-2 в ТП-1897п	14.09.2020	16-37.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	15.09.2020	14-50.	г. Краснодар. Наладка РЗА ВВ-2 Т-1 в яч.2 РУ-10 кВ ТП-2802п	15.09.2020	15-50.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	16.09.2020	09-05.	г. Краснодар. Профиспытания 1СШ 10 кВ, Т-1 в РП-1812п	16.09.2020	13-09.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	16.09.2020	14-05.	г. Краснодар. Профиспытания 2СШ 10 кВ, Т-2 в РП-1812п	16.09.2020	16-56.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	18.09.2020	08-25.	г. Краснодар. Профиспытания Т-1 в ТП-1993п	18.09.2020	13-00.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	21.09.2020	11-40.	г. Краснодар. Регулировка секционного разъединителя в яч.4 РУ-10 кВ ТП-58п	21.09.2020	13-33	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	22.09.2020	11-30.	г. Краснодар. Монтаж вакуумного выключателя ВВ-24 Т-2 РУ-10 кВ РП-2732п	22.09.2020	12-58.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	22.09.2020	11-00.	г. Краснодар. Профиспытания 1СШ 10 кВ, Т-1 в РП-10 (Домбайская)	22.09.2020	13-00.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	22.09.2020	14-00.	г. Краснодар. Профиспытания 2СШ 10 кВ, Т-2 в РП-10 (Домбайская)	22.09.2020	15-30.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	22.09.2020	09-35.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ТП2791п яч.3 - РП-2824п КСО-1	23.09.2020	15-22.	Выход из строя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	24.09.2020	10-55.	г. Краснодар. Профиспытания 1СШ 10 кВ, Т-1 в РП-1810п	24.09.2020	15-57	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Сентябрь	25.09.2020	11-00.	г. Краснодар. Наладка РЗА ВВ-6, ВВ-18 РУ-10 кВ ТП-2055п	25.09.2020	11-40	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	01.10.2020	13-00	г. Анапа.Монтаж вакуумных выключателей и блоков управления в яч.5, 15 РУ-10 кВ РП-А10	01.10.2020	13-44	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	05.10.2020	10-25.	г.Краснодар. ТО 1СШ 10/0,4 кВ, Т-1 ТП-2285п	05.10.2020	12-08.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	05.10.2020	13-50.0	г.Краснодар. ТО 2СШ 10/0,4 кВ, Т-2 ТП-2285п	05.10.2020	15-45.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация);

Ремонтные работы в 2020 году

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Недоотпуск	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления (например - для ремонтов двухтрансформаторнфх ТП - переключение между секциями шин; для ремонтов ЛЭП 6 (10) - Переключение на резервную линию)
	Дата	Время		Дата	Время			
Октябрь	06.10.2020	09-30.	г.Краснодар. ТО 2СШ 10/0,4 кВ, Т-2 ТП-383п	06.10.2020	11-20.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	06.10.2020	11-40.	г.Краснодар. ТО 1СШ 10/0,4 кВ, Т-1 ТП-383п	06.10.2020	12-43.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	07.10.2020	10-35.	г.Краснодар. ТО 1СШ 10/0,4 кВ, Т-1 ТП-1812п	07.10.2020	15-07.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	07.10.2020	11-10.	г. Краснодар. Ремонт концевой кабельной муфты в яч.1 РУ-10 кВ ТП-1869п	07.10.2020.	13-53.	Коронация на концевой кабельной муфте 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	08.10.2020	12-00.	г.Краснодар. ТО 2СШ 10/0,4 кВ, Т-2 ТП-2847п	08.10.2020	14-30.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	13.10.2020	10-45.	г.Краснодар. ТО 1СШ 10/0,4 кВ, Т-1 ТП-2847п	13.10.2020	12-26.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	09.10.2020	10-45.	г.Краснодар. ТО 2СШ 10/0,4 кВ, Т-2 ТП-1812п	09.10.2020	14-38.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	14.10.2020	10-15.	г.Краснодар. ТО 1СШ 10/0,4 кВ, Т-1 РП-2471п	14.10.2020	14-47.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	15.10.2020	10-40.	г.Краснодар. ТО 1СШ 10/0,4 кВ, Т-1 РП-2471п	15.10.2020	14-08.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	19.10.2020	10-10.	г. Краснодар. Монтаж Т-1 ТМГ-1000/10/0,4 в ТП-2844п	19.10.2020	10-43.	После ремонта трансформатора	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	19.10.2020	11-25.	г. Краснодар. ТО 1СШ 10/0,4 кВ ТП-2844п	19.10.2020	13-40.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	22.10.2020	10-30.	г. Краснодар. ТО 1СШ 10/0,4 кВ, Т-1 ТП-2187п	22.10.2020	11-43.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	22.10.2020	14-20.	г. Краснодар. ТО 2СШ 10/0,4 кВ, Т-2 ТП-2187п	22.10.2020	15-25.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	23.10.2020	10-28.	г. Краснодар. ТО 1СШ 6/0,4 кВ, Т-1 ТП-2032п	23.10.2020	11-43.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	26.10.2020	10-20.	г. Краснодар. ТО 2СШ 6/0,4 кВ, Т-2 ТП-2032п	26.10.2020	12-15.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	28.10.2020	10-40.	г. Краснодар. ТО 1СШ 10 кВ, Т-1 РП-2471п	28.10.2020	14-39.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	27.10.2020	10-10.	г. Краснодар. ТО 2СШ 10 кВ, Т-2 РП-2471п	27.10.2020	14-40.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация);

Ремонтные работы в 2020 году

Месяц	Начало работ		Что ремонтировалось	Окончание работ		Причина	Недоотпуск	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления (например - для ремонтов двухтрансформаторнфх ТП - переключение между секциями шин; для ремонтов ЛЭП 6 (10) - Переключение на резервную линию)
	Дата	Время		Дата	Время			
Октябрь	28.10.2020	09-45.	г. Краснодар. Наладка РЗА яч.2 РУ-10 кВ РП-2166п	28.10.2020	12-05.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	28.10.2020	13-18.	г. Краснодар. Замена реле "Сириус", наладка РЗА яч.13 РУ-10 кВ РП-2055п	28.10.2020	14-14.	Выход из строя реле	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	29.10.2020	08-50.	г. Краснодар. ТО 2СШ 10 кВ, Т-2 ТП-935п	29.10.2020	12-30.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	29.10.2020	12-45.	г. Краснодар. ТО 2СШ 10 кВ, Т-2 ТП-936п	29.10.2020	14-12.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	30.10.2020	08-15.	г. Краснодар. ТО 1СШ 10 кВ, Т-1 ТП-935п	30.10.2020	11-10.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	30.10.2020	11-40.	г. Краснодар. ТО 1СШ 10 кВ, Т-1 ТП-936п	30.10.2020	12-52.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	28.10.2020	14-19.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ТП-2421п яч.6 - ТП-2261п яч.4	31.10.2020	01-20.	Выход из строя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Октябрь	30.10.2020	14-41.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ТП-2847п яч.6 - ТП-62 яч.3	31.10.2020.	22-05.	Выход из строя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Ноябрь	02.11.2020	10-25.	г. Анапа. Профиспытания оборудования 1СШ 10 кВ, Т-1 ТП-А-21	02.11.2020	13-16.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Ноябрь	02.11.2020	14-05.	г. Анапа. Профиспытания оборудования 2СШ 10 кВ, Т-2 ТП-А-21	02.11.2020	16-43.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Ноябрь	03.11.2020	09-40.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-2055п яч.17 - ТП-2341п яч.4	17.11.2020	14-52.	Выход из строя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Ноябрь	03.11.2020	10-53.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ 408-ТП-57 яч.6	06.11.2020	14-40.	Выход из строя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Ноябрь	03.11.2020	10-10.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ РП-5 яч.3 - РП-2055п яч.8	04.11.2020	10-41.	Выход из строя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Ноябрь	06.11.2020	09-00.	г. Анапа, пос. Верхнее Джемете. Профиспытания оборудования 1СШ 10 кВ, Т-1 ТП-1143п	06.11.2020	14-15.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Ноябрь	09.11.2020	11-30.	г. Краснодар. Ремонт концевой кабельной муфты в РП-73 РУ-10 кВ яч.17	09.11.2020	15-00.	Выход из строя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Ноябрь	16.11.2020	14-10.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ 308-ТП-57 яч.1	17.11.2020	11-20.	Выход из строя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Ноябрь	17.11.2020	10-25.	г. Краснодар. Замена токовых реле в яч.14, 17 РУ-10 кВ РП-2166п	17.11.2020	12-00	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Ноябрь	18.11.2020	12-30.	г. Краснодар. Замена токового реле в яч.17 РУ-10 кВ РП-2055п	18.11.2020	14-50.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Г** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг) субъектов естественных монополий и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества, включая информацию:

о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация);

Ремонтные работы в 2020 году

Месяц	**Начало работ**		**Что ремонтировалось**	**Окончание работ**		**Причина**	Недоотпуск	Мероприятия для предотвращения ограничений потребления (например - для ремонтов двухтрансформаторнфх ТП - переключение между секциями шин; для ремонтов ЛЭП 6 (10) - Переключение на резервную линию)
	Дата	**Время**		**Дата**	**Время**			
Ноябрь	11.11.2020	00-35.	г. Краснодар. Ремонт КЛ 10 кВ ф.408 ПС 220 кВ Кругликовская - ТП-57 яч.6	23.12.2020	12-30.	Выход из строя КЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Ноябрь	25.11.2020	13-10.	г. Краснодар. Ремонт ВЛ 10 кВ РП-10 яч.3 - ТП-493п линия Б	03.12.2020	16-00.	Выход из строя ВЛ 10 кВ	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Декабрь	01.12.2020	10-20.	г. Краснодар. Проверка РЗА яч.3 РП-2799п РУ-10 кВ	01.12.2020	10-44.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Декабрь	01.12.2020	11-20.	г. Краснодар. Проверка РЗА яч.15 РП-2799п РУ-10 кВ	01.12.2020	11-25.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Декабрь	02.12.2020	14-30.	г. Краснодар. Проверка РЗА яч.7 РП-2799п РУ-10 кВ	02.12.2020	14-55.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Декабрь	02.12.2020	15-30.	г. Краснодар. Проверка РЗА яч.16 РП-2799п РУ-10 кВ	02.12.2020	15-35.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Декабрь	08.12.2020	10-40.	г. Краснодар. ТО 1СШ 10 кВ ТП-1811п	08.12.2020	11-20.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Декабрь	11.12.2020	10-50.	г. Краснодар. Ремонт СР-0,4 кВ 1СШ РУ-0,4 кВ ТП-56	11.12.2020	11-30.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Декабрь	11.12.2020	11-40.	г. Краснодар. Ремонт СР-0,4 кВ 1СШ РУ-0,4 кВ ТП-62	11.12.2020	12-20.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Декабрь	22.12.2020	11-20.	г. Краснодар. ТО Т-1 РП-2950п	22.12.2020	11-50.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме
Декабрь	23.12.2020	10-25.	г. Краснодар. ТО Т-2 РП-2950п	23.12.2020	13-07.	ТО	отсутствует	Перевод питания по резервной схеме

Примечание: Источник информации (наименование журнала) - журнал технического обслуживания и ремонта электрооборудования ООО "Югстрой-Электросеть"

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Д** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам, работам и услугам субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные по субъектам Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием количества:
- поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения;
- заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору;
- аннулированных заявок на технологическое присоединение;
- выполненных присоединений и присоединенной мощности

Отчет о технологическом присоединении ООО "Югстрой-электросеть" за 2020 год

Категория заявителей до 15 кВт											
№	Период	Поданные заявки		Заключенные договоры		Аннулированные заявки		Выданные тех.условия		Выполненные присоединения	
		Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт
1	Январь	65	210,00	58	187,00	0	0,00	58	187,00	59	228
2	Февраль	94	379,00	84	346,00	2	2,00	84	346,00	73	288
3	Март	85	267,00	102	330,00	3	10,00	102	330,00	0	0
4	Апрель	21	79,00	30	99,00	0	0,00	30	99,00	10	45
5	Май	22	70,00	14	38,00	1	2,00	14	38,00	74	300
6	Июнь	102	341,30	78	259,30	1	2,00	78	259,30	28	108,3
7	Июль	99	355,20	104	367,20	0	0,00	104	367,20	83	292
8	Август	104	391,00	103	371,00	1	3,00	103	371,00	81	318
9	Сентябрь	125	420,00	105	417,00	1	2,00	105	417,00	85	306
10	Октябрь	124	367,00	142	416,00	0	0,00	142	416,00	82	293
11	Ноябрь	89	327,50	97	299,50	0	0,00	97	299,50	86	310
12	Декабрь	106	345,00	134	465,00	0	0,00	134	465,00	71	222
Итого		**1036**	**3 552,00**	**1051**	**3 595,00**	**9**	**21,00**	**1051**	**3 595,00**	**732**	**2 710,30**

Категория заявителей от 15 до 150 кВт											
№	Период	Поданные заявки		Заключенные договоры		Аннулированные заявки		Выданные тех.условия		Выполненные присоединения	
		Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт
1	Январь	1	20,00	1	20,00	0	0,00	1	20,00	0	0,00
2	Февраль	2	140,00	2	140,00	0	0,00	2	140,00	2	95,00
3	Март	1	139,50	1	139,50	0	0,00	1	139,50	0	0,00
4	Апрель	1	80,00	1	80,00	0	0,00	1	80,00	0	0,00
5	Май	1	30,00	1	30,00	0	0,00	1	30,00	3	215,00
6	Июнь	2	195,00	2	195,00	0	0,00	2	195,00	2	122,00
7	Июль	1	69,60	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	80,00
8	Август	1	73,00	2	142,60	0	0,00	2	142,60	1	91,10
9	Сентябрь	1	22,00	1	22,00	0	0,00	1	22,00	0	0,00
10	Октябрь	2	160,20	1	120,00	0	0,00	1	120,00	0	0,00
11	Ноябрь	2	116,10	2	105,20	0	0,00	2	105,20	0	0,00
12	Декабрь	0	0,00	1	51,10	0	0,00	1	51,10	1	65,00
Итого		**15**	**1 045,40**	**15**	**1 045,40**	**0**	**0,00**	**15**	**1 045,40**	**10**	**668,10**

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Д** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам, работам и услугам субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные по субъектам Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием количества:
- поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения;
- заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору;
- аннулированных заявок на технологическое присоединение;
- выполненных присоединений и присоединенной мощности

Отчет о технологическом присоединении ООО "Югстрой-электросеть" за 2020 год

Категория заявителей от 150 до 670 кВт											
№	Период	Поданные заявки		Заключенные договоры		Аннулированные заявки		Выданные тех.условия		Выполненные присоединения	
		Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт
1	Январь	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
2	Февраль	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Март	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
4	Апрель	2	1 032,30	1	509,50	0	0,00	1	509,50	0	0,00
5	Май	4	2 409,48	5	2 932,30	0	0,00	5	2 932,30	1	562,50
6	Июнь	2	904,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
7	Июль	3	1 292,80	4	1 696,80	0	0,00	4	1 696,80	1	612,70
8	Август	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	568,70
9	Сентябрь	3	938,90	3	938,90	0	0,00	3	938,90	0	0,00
10	Октябрь	2	937,00	2	937,00	0	0,00	2	937,00	0	0,00
11	Ноябрь	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Декабрь	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	3	1 119,90
Итого		**16**	**7 515,28**	**15**	**7 014,50**	**0**	**0**	**15**	**7 014,50**	**6**	**2 863,80**

Категория заявителей свыше 670 кВт											
№	Период	Поданные заявки		Заключенные договоры		Аннулированные заявки		Выданные тех.условия		Выполненные присоединения	
		Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт
1	Январь	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0,00	0	0,00
2	Февраль	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
3	Март	1	933,32	1	933,32	0	0,00	1	933,32	0	0,00
4	Апрель	1	836,90	1	836,90	0	0,00	1	836,90	0	0,00
5	Май	1	760,95	1	760,95	0	0,00	1	760,95	0	0,00
6	Июнь	0	0,00	1	500,80	0	0,00	1	500,80	1	933,32
7	Июль	1	720,10	1	720,10	0	0,00	1	720,10	1	3 098,00
8	Август	1	2 323,60	1	2 323,60	0	0,00	1	2 323,60	1	3 416,00
9	Сентябрь	1	3 571,80	1	3 571,80	0	0,00	1	3 571,80	0	0,00
10	Октябрь	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
11	Ноябрь	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
12	Декабрь	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Итого		**6**	**9 146,67**	**7**	**9 647,47**	**0**	**0**	**7**	**9 647,47**	**3**	**7 447,32**

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Д** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»

Информация о наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам, работам и услугам субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию, содержащую сводные данные по субъектам Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключенных договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием количества:
- поданных заявок и объема мощности, необходимого для их удовлетворения;
- заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащих сведения об объеме присоединяемой мощности, о сроках и плате по каждому договору;
- аннулированных заявок на технологическое присоединение;
- выполненных присоединений и присоединенной мощности

Отчет о технологическом присоединении ООО "Югстрой-электросеть" за 2020 год

Итого за 2019 год	Поданные заявки		Заключенные договоры		Аннулированные заявки		Выданные тех.условия		Выполненные присоединения	
	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт	Количество	Общий объем мощности, кВт
Категория заявителей до 15 кВт	**1 036**	**3 552,00**	**1 051**	**3 595,00**	**9**	**21,00**	**1 051**	**3 595,00**	**732**	**2 710,30**
Категория заявителей от 15 до 150 кВт	**15**	**1 045,40**	**15**	**1 045,40**	**0**	**0,00**	**15**	**1 045,40**	**10**	**668,10**
Категория заявителей от 150 до 670 кВт	**16**	**7 515,28**	**15**	**7 014,50**	**0**	**0,00**	**15**	**7 014,50**	**6**	**2 863,80**
Категория заявителей свыше 670 кВт	**6**	**9 146,67**	**7**	**9 647,47**	**0**	**0,00**	**7**	**9 647,47**	**3**	**7 447,32**
Всего	**1 073**	**21 259,35**	**1 088**	**21 302,37**	**9**	**21,00**	**1 088**	**21 302,37**	**751**	**13 689,52**

Информация в отношении трансформаторных подстанций 35 кВ и выше:
К объектам 35 кВ и выше технологическое присоединение не производилось

Данные оперативные и могут быть уточнены

11

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Е** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
Информация о величине резервируемой максимальной мощности, определяемой в соответствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям", с распределением по уровням напряжения
В соответствии с п. 8(1) Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электроэнергии и оказания этих услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 861) в целях выявления, определения и рационального использования величины мощности объектов электросетевого хозяйства сетевая организация обязана вести учет резервируемой максимальной мощности в отношении потребителей электрической энергии, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых в границах балансовой принадлежности составляет не менее 670 кВт и которые заключили договор с сетевой организацией. У ООО «Югстрой-Электросеть» указанные потребители (не менее 670 кВт и на прямом договоре) отсутствуют. Справочно приведена расчетная (оценочная) информация: резервируемая максимальная мощность составляет 4092,4 кВт

12

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Ж** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
Информация о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения
Данные сведения предоставляются в РДУ (согласно пункта 22 Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии») два раза в год

13

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.3** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров, работ и услуг субъектами естественных монополий, и (или) условиях договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с указанием типовых форм договоров об оказании услуг по передаче электрической энергии, типовых договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и источника официального опубликования нормативного правового акта, регулирующего условия этих договоров
Типовой договор на услуги по передаче электроэнергии в Краснодарском крае и Республике Адыгея разрабатывается ОАО «Кубаньэнерго» http://kubanenergo.ru
Типовые договоры на технологическое присоединение соответствуют приложениям к Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004г. N 861.
http://yugstroyset.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie/

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.И** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»	
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих мероприятий с указанием ссылок на нормативные правовые акты	
Порядок выполнения мероприятий для технологического присоединения согласно постановлению Правительства РФ от 27 декабря 2004г. №861 доступен на сайте компании по ссылке	http://yugstroyset.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie/
	http://yugstroyset.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie/dokumenty-tp/

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.К и Л** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
Информация о возможности подачи заявки на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13 и 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861, к электрическим сетям классом напряжения до 10 кВ включительно посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в сети Интернет, определяемого Правительством Российской Федерации
Информация об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, о направлении в адрес заявителей подписанного со стороны сетевой организации договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и технических условий, о дате заключения договора, о ходе выполнения сетевой организацией технических условий, о фактическом присоединении и фактическом приеме (подаче) напряжения и мощности на объекты заявителя, а также информацию о составлении и подписании документов о технологическом присоединении
В соответствии с пунктами 11 (е1) и 11 (е2) Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24) посредством данного сайта подать заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям могут следующие категории заявителей: - юридические лица и индивидуальные предприниматели в целях техприсоединения по 3 категории (по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств), максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств); - заявители, указанные в целях временного технологического присоединения; - заявители физические лица в целях техприсоединения, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по 3 категории (по одному источнику). Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в электронном виде к заявке документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
http://yugstroyset.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie/podat-zajavku/

16

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.М и Н** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
Информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу (далее - проект инвестиционной программы), и обосновывающих ее материалах
Информация об отчетах о реализации инвестиционной программы и обосновывающих их материалах
При установлении тарифов на передачу электроэнергии инвестиционная программа не была заявлена и утверждена.

17

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.О** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
Информация о способах приобретения, стоимости и об объемах товаров, необходимых для оказания услуг по передаче электроэнергии, включая информацию: - о корпоративных правилах осуществления закупок (включая использование конкурсов и аукционов); - о проведении закупок товаров, необходимых для производства регулируемых услуг (включая использование конкурсов и аукционов), с указанием наименований товаров и предполагаемых объемов закупок
Корпоративные закупки производятся в порядке, установленном Федеральным законом от 18.07.11г. №223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Согласно п. 2.1 данного федерального закона, его действие не распространяется, в том числе, на субъекты естественных монополий, организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности в сфере электроснабжения, если общая выручка таких организаций от деятельности, относящейся к сфере деятельности естественных монополий и от указанных видов деятельности, составляет не более чем десять процентов общей выручки от всех видов осуществляемой ими деятельности за предшествующий календарный год. Положение о закупках размещено на сайте компани и доступно по ссылке:
https://yugstroyset.ru/zakupki/

18

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.П** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
Информация о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций. Под паспортом услуги (процесса) понимается документ, содержащий систематизированную в хронологическом порядке информацию об этапах и о сроках оказываемой потребителям услуги (осуществляемого процесса), порядок определения стоимости, если законодательством Российской Федерации предусмотрено взимание платы за исполнение услуги (процесса), а также описание результата с указанием нормативных правовых актов, регламентирующих оказание соответствующей услуги (осуществление процесса)
Паспорта размещены на сайте компании и доступны по ссылке:
http://yugstroyset.ru/tehnologicheskoe-prisoedinenie/dokumenty-tp/

19

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Р** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
Информация о лицах, намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, включая: - наименование лица, которое намеревается осуществить перераспределение максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его контактные данные; - объем планируемой к перераспределению максимальной мощности; - наименование и место нахождения центра питания
Информация отсутствует ввиду отсутствия таких лиц

20

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.С** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»		
Информация о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации - по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти		
Отчеты о качестве обслуживания потребителей услуг сетевой организации ООО "Югстрой-Электросеть" размещены на сайте компании и доступны по ссылкам:	За 2015 год:	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2015/02/Отчет-о-качестве-Югстрой-Электросеть-за-2015-год.pdf
	За 2016 год:	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2016/01/Otchet-o-kachestve-uslug-Jugstroj-Jelektroset-za-2016-god.pdf
	За 2017 год:	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2018/04/Otchet-o-kachestve-za-2017god-Jugstroj-Jelektroset.pdf
	За 2018 год:	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2019/04/Otchet-o-kachestve-za-2018-god-JuSJeS.pdf
	За 2019 год:	https://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2020/04/Otchet-o-kachestve-za-2019-god-JuSJeS.pdf

21

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.Т** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
Информация об объеме и о стоимости электрической энергии (мощности) за расчетный период, приобретенной по каждому договору купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в целях компенсации потерь электрической энергии, заключенному с производителем электрической энергии (мощности) на розничном рынке электрической энергии, осуществляющим производство электрической энергии (мощности) на квалифицированных генерирующих объектах, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, объемы которой подтверждены сертификатом, выданным советом рынка, с указанием наименования такого производителя
ООО "Югстрой-Электросеть" не покупает электроэнергию на потери у производителей, поэтому данные о соответствующих договорах отсутствуют.

Информация раскрывается в соответствии с **п.19 пп.У** Постановления Правительства от 21.01.2004 № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии»
Информация о выделенных оператором подвижной радиотелефонной связи абонентских номерах и (или) об адресах электронной почты, предназначенных для направления потребителю электрической энергии (мощности), потребителю услуг по передаче электрической энергии уведомления о введении полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии.
Телефонный номер: 8 (988) 244-21-03 **Email: yugstroy_elektroset@mail.ru**

Информация раскрывается в соответствии с **п.10** Приказа Минэнерго России «О единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций» от 15.04.2014г. №186		
Информация об опросе потребителей о степени удовлетворенности качеством оказываемых услуг		
Отчеты размещены на сайте компании и доступны по ссылкам:	За 2015 год:	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2015/02/Отчет-об-опросе-потребителей-за-2015г.-Югстрой-Электросеть.pdf
	За 2016 год:	http://yugstroyset.ru/raskrytie-informacii/dannye-za-2016-god/
	За 2017 год:	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2018/02/Otchet-ob-oprose-potrebitelej-za-2017g.-Jugstroj-Jelektroset.pdf
	За 2018 год:	http://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2019/03/Otchet-ob-oprose-potrebitelej-za-2018g.-Jugstroj-Jelektroset.pdf
	За 2019 год:	https://yugstroyset.ru/wp-content/uploads/2020/02/Otchet-ob-oprose-potrebitelej-za-2019g.-Jugstroj-Jelektroset.pdf